

排ガスの測定結果

令和2年3月31日

排ガス中のダイオキシン類の濃度

1号炉	排ガス採取位置	煙突測定口		煙突測定口		煙突測定口	
	排ガス採取年月日	平成29年9月20日		平成30年10月10日		令和元年8月23日	
	排ガス結果取得日	平成29年10月12日		平成30年10月26日		令和元年9月17日	
	測定結果	0.018 ng-TEQ/m ³ N		0.018 ng-TEQ/m ³ N		0.012 ng-TEQ/m ³ N	基準値 5.0
2号炉	排ガス採取位置	煙突測定口		煙突測定口		煙突測定口	
	排ガス採取年月日	平成29年9月21日		平成30年10月31日		令和元年8月22日	
	排ガス結果取得日	平成29年10月12日		平成30年11月27日		令和元年9月17日	
	測定結果	0.0074 ng-TEQ/m ³ N		0.0094 ng-TEQ/m ³ N		0.15 ng-TEQ/m ³ N	基準値 5.0

排ガス中のばい煙量等の濃度

1号炉	排ガス採取位置	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口		
	排ガス採取年月日	平成29年9月20日	平成30年5月22日	平成30年10月10日	令和元年8月21日	令和元年8月23日		
	排ガス結果取得日	平成29年10月12日	平成30年6月6日	平成30年11月9日	令和元年9月11日	令和元年9月17日		
	測定結果	ばいじん濃度	0.046 g/m ³ N	0.050 g/m ³ N	0.039 g/m ³ N	0.09 g/m ³ N	0.03 g/m ³ N	基準値 0.15
		窒素酸化物濃度	27 volppm	44 volppm	33 volppm	16 volppm	14 volppm	
全硫黄酸化物排出量		定量下限値未満	0.012m ³ /h	定量下限値未満	定量下限値未満	0.0061m ³ /h		
	塩化水素濃度	5 mg/m ³ N	17 mg/m ³ N	4.0 mg/m ³ N	2.4 mg/m ³ N	1.2 mg/m ³ N		
2号炉	排ガス採取位置	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口	煙突測定口		
	排ガス採取年月日	平成29年9月21日	平成30年5月23日	平成30年10月11日	令和元年6月25日	令和元年8月22日		
	排ガス結果取得日	平成29年10月12日	平成30年6月6日	平成30年11月9日	令和元年7月5日	令和元年9月17日		
	測定結果	ばいじん濃度	0.042 g/m ³ N	0.026 g/m ³ N	0.081 g/m ³ N	0.021 g/m ³ N	0.034 g/m ³ N	基準値 0.15
		窒素酸化物濃度	20 volppm	37 volppm	69 volppm	23 volppm	16 volppm	
全硫黄酸化物排出量		定量下限値未満	0.0076m ³ /h	0.051m ³ /h	0.0075m ³ /h	0.007m ³ /h		
塩化水素濃度		4.3 mg/m ³ N	8.1 mg/m ³ N	6.4 mg/m ³ N	2.4 mg/m ³ N	4.4 mg/m ³ N		